



Specyfikacja / Specifications


Model:	SERRES C-15W/SENSOR IP44	SERRES C-15W/SENSOR IP44
Shape	Round	Round
Power	15W	15W
Input voltage	180-240 VAC	180-240 VAC
Lumen output	1150lm	1150lm
Color temp	3000K	4000K
Lifespan	25,000 hours	25,000 hours
Beam angle	120°	120°
Dimensions(D*H)	Ø220*62mm	Ø220*62mm


Przed instalacją zawsze wyłącz zasilanie główne
Always turn off main power before installation
Před instalací vždy odpojte přístup napájení
Üzembelhelyezés el"ott mindig kapcsolja ki az áramot



Instrukcja obsługi sensora / Microwave Sensor Instruction

INFORMACJA O SENSORZE / SENSOR INFORMATION





Produkt będzie w stanie czuwania. Światło włączy się automatycznie kiedy przejdziesz i wyłączy kiedy wyjdiesz. Ustaw opóźnienie wyłączenia wg potrzeb. Możesz ustawić opóźnienie 5s - 30min wciskając TIME.

This product will be faithfully waiting for you. It will turn on the light automatically when you pass by, and turn off the light automatically when you leave off. You can set the closing delay time to meet you needs. For example, you may adjust the TIME knob to select the delay time 5sec-30min when you think you will come back in 30mins. The TIME knob is as follow (Keep away from the detecting zone after adjusting the testing time or that the detecting time will be inaccurate when any moving object is detected again by the product).

Ustawienie zakresu detekcji(czułości) / Detection range setting(sensitivity)



Zakres detekcji o promieniu 2m - 8m może być ustawiony przez obrót SENS przeciwnie do ruchu wskazówek zegara minimum 2m, zgodnie z ruchem wskazówek zegara maximum 8m.

Detection range is the term used to describe the radii of the more or less circular detection zone produced on the ground after mounting the sensor light at a height of 2.5m, turn the detection control fully anticlockwise to select minimum detection range (approx. 2m radii), and fully clockwise to select maximum detection range (approx. 8m radii).

Ustawienie czasu / Time setting



Światło będzie włączone na dowolny czas między minimum 5s (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) a maximum 30min (zgodnie).

The light can be set to stay ON for any period of time between approx. 5 sec. (dial turned fully anti-clockwise) and a maximum of 30 min. (dial turned fully clockwise). Any movement detected during the "on" time will reset the timer. The LED indicator will flash when adjusting the time setting dial. The number of flashes means the following.

Ustawienie kontroli światła / Light-control setting



Zakres świecenia może być ustawiony pomiędzy minimum 10 lux (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) do maximum 2000 lux (zgodnie).

The chosen light response threshold can be infinitely from approx. 10-2000lux. Turn it fully anti-clockwise to select dusk - to-dawn operation at about 10 lux. Turn it fully clockwise to select daylight operation at about 2000 lux. The knob must be turned fully clockwise when adjusting the detection zone and performing the walk test in daylight.

Instalacja oprawy powinna być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka

Installation should be carried out by your local electrician

Instalace musí být provedena osobou s certifikací v oboru elektro (pracovník dle vyhl. 50/78 Sb. S. § 6,7 a vyšší)

A lámpatest üzembehelyezését képesített villanyszerelő végezze

Holdbox

96-321 Żabia Wola
Katowicka 11, Bieniewiec
www.holdbox.eu

IP44  

HOLDBOX

  **RoHS**